



Prot. Gen. *60825/13 del* 02 SET. 2019

Spett.le

Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Mantova

Ordine degli Architetti  
Provincia di Mantova

Ordine dei Dottori Agronomi e  
dei Dottori Forestali  
Provincia di Mantova

Collegio dei Geometri  
Provincia di Mantova

Collegio dei Periti industriali  
Provincia di Mantova

Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura  
Provincia di Mantova

Associazione degli Industriali  
Provincia di Mantova

Associazione Piccole e Medie Imprese  
Provincia di Mantova

Associazione Artigiani CNA  
Provincia di Mantova

Associazione Artigianato/Confartigianato  
Provincia di Mantova

Associazione Autonomia Artigiani  
Provincia di Mantova

Associazione Commercialisti  
Provincia di Mantova

Associazione Confesercenti  
Provincia di Mantova

Federazione Provinciale  
Coltivatori Diretti  
Provincia di Mantova

Confederazione Italiana Agricoltori  
Provincia di Mantova



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

UOC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

Confederazione Italiana Agricoltori  
Provincia di Mantova

Associazione Provinciale Allevatori  
Provincia di Mantova

e, pc. Ai Sindaci della Provincia Mantova

**OGGETTO:** prevenzione e controllo della legionellosi nelle torri di raffreddamento – condensatori evaporativi (L.R.33/2009 art 60bis1).

In relazione agli obblighi delle Amministrazioni Comunali previsti dall'art 60bis 1 della Legge regionale 33/2009 recentemente aggiornata con l'art. 36 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n. 9 del 6 giugno 2019, si comunica quanto segue.

In ottemperanza alla DGR XI/1986 del 23/07/2019 la Giunta Regionale della Lombardia ha inviato a tutti i Comuni lombardi indicazioni in merito al censimento delle torri di raffreddamento – condensatori evaporativi. Per l'implementazione del censimento i proprietari o gestori di torri di raffreddamento/condensatori evaporativi, devono compilare la scheda tecnica, che si allega (all.1) per conoscenza, ed inviarla ai Comuni ove insiste l'impianto con le tempistiche previste dall'art. 60 bis1:

- ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi così come ogni cessazione permanente deve essere registrata entro 90 gg. (comma 3 L.R. n. 9 6/6/19);
- entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni contenute nel registro devono essere trasmesse dal Comune all'Agenzia della Tutela della Salute competente per territorio (comma 4 L.R. n. 9 6/6/19);
- i gestori dell'impianto sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti da mettere a disposizione del personale delle ATS in occasione dei controlli: documento di valutazione e gestione del rischio legionella, presenza di un piano di autocontrollo per la ricerca della legionella e relativi esiti, schema dell'impianto, planimetria e documentazione fotografica, registro di manutenzione dell'impianto, schede tecniche del prodotto utilizzati per la pulizia e disinfezione degli impianti torri di raffreddamento/condensatori evaporativi.

Quanto sopra descritto viene inviato alle S.S.LL. affinché le Associazioni in indirizzo si facciano parte attiva nel promuovere tale obbligo di legge presso i propri associati e parallelamente nel sensibilizzare gli stessi sul rischio legionella e sulla corretta compilazione della scheda da inoltrare al Comune competente.

A completamento della presente, al fine di poter fornire informazioni dettagliate, si richiamano le "Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" del Ministero della Salute ed. 2015, nello specifico il paragrafo 5.7 "Gestione degli impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi" consultabili al seguente link: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2362\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf)

e le "Linee guida per la prevenzione della legionella nelle torri di raffreddamento" a cura di ATS Brescia

reperibili al seguente indirizzo: [https://www.ats-brescia.it/media/documenti/prevenzione\\_salute/2018/Linee%20Guida%20Torri%20di%20raffreddamento%20ATS%20Brescia%20versione%2020181211.pdf](https://www.ats-brescia.it/media/documenti/prevenzione_salute/2018/Linee%20Guida%20Torri%20di%20raffreddamento%20ATS%20Brescia%20versione%2020181211.pdf);

[https://www.ats-brescia.it/media/documenti/prevenzione\\_salute/2018/Linee%20Guida%20Torri%20di%20raffreddamento%20ATS%20Brescia%20versione%2020181211.pdf](https://www.ats-brescia.it/media/documenti/prevenzione_salute/2018/Linee%20Guida%20Torri%20di%20raffreddamento%20ATS%20Brescia%20versione%2020181211.pdf);

Ringraziando per la collaborazione e a disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per cordiali saluti.



Il Direttore U.O.C.I.S.P.  
Drs.ssa Anna Teresa Barchiesi

Il Responsabile del procedimento amm.va: Drs.ssa Anna Teresa Barchiesi – "Direttore U.O.C.I.S.P.-S.A."